

تاريخ الطباعة : 2017-03-27  
وقت الطباعة : 5:54  
رقم الطلب : PAC17004179



وزارة الداخلية  
الإدارة العامة للدفاع المدني  
إدارة الوقاية

## شهادة عدم ممانعة

نوع الشهادة : اعتماد منتج

### بيانات المنشأة

الاسم التجاري: موسسه صالح بن مبارك الخليفي

رقم السجل التجاري: 10263 رقم الرخصة التجارية: 11654

رقم قيد المنشأة: 10-1708-00 رقم الهاتف:

البريد الإلكتروني:

التصنيف : Ventilation systems

إسم المنتج : Dampers

### تفاصيل الشهادة

تم مراجعة الطلب المقدم واتضح بأنه لا مانع من اعتماد المنتج /المنتجات الموضحة في التقرير الفني المرفق بناء على اعتماده من قبل الهيئه المختبرية الموضحة في التقرير الفني المرفق .

### ملاحظات :

- يجب على الشركة الالتزام والعمل بما جاء في اشتراطات قسم أنظمة السلامة التي تم الاطلاع والموافقة عليها من خلال الموقع .
- يجب ان يقوم بتركيب هذا المنتج من قبل مهندسين وفنيين معتمدين من الإدارة العامة للدفاع المدني.
- يجب ان يحمل المنتج العلامة التجارية للهيئه المختبرية المعتمدة والموضحة في التقرير الفني المرفق .

تاريخ الإنتهاء : 2019-03-27

تاريخ الاعتماد : 2017-03-27

ع/ع  
مدير إدارة الوقاية  
الإدارة العامة للدفاع المدني

بسم الله الرحمن الرحيم

DATE : 2017-03-27 التاريخ :

PERMIT # PAC17004179 رقم الطلب :



وزارة الداخلية

الإدارة العامة للدفاع المدني

إدارة الوقاية

TECHNICAL REPORT

التقرير الفني

PRODUCT :	Dampers	المنتج :
PRODUCT APPLICATION :	Ventilation systems	تصنيف المعدة :
APPLICANT / P.O .Box	موسسه صالح بن مبارك الخلفي	مقدم الطلب :
MANUFACTURER / LOCATION :	BETEC CAD INDUSTRIES (FZC) / U.A.E.	الشركة المصنعة / بلد الصنع :

الوصف	الموديل
COMBINATION FIRE AND SMOKE DAMPER, RATED 2000 FPM / 4.0 IN. WC., 3 HR CLASS, LEAKAGE CLASS II-250, VERTICAL MOUNTING POSITION. REFER TO THE CERTIFICATE FOR DAMPER SIZES.	MSFD-GB-31C2-A/R

3RD PARTY CERTIFICATE / APPROVAL :	- EMME.R21925 - Underwriters Laboratories (UL)	شهادة المختبرات المساندة (من هيئات معتمدة) :
------------------------------------	--	--

RECOMMENDATIONS	التوصيات
NOTES/STANDARD:	
INVESTIGATED TO STANDARD UL 555/UL 555S.	

1ع  
مدير إدارة الوقاية  
الإدارة العامة للدفاع المدني